

СОГЛАСОВАНО:

Глава Троицкого района Алтайского края

*А.В. Овсянников*  
А.В. Овсянников  
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:


Генеральный директор

МУП ЖКУ Троицкого района

*Н.В. Хаустов*  
Н.В. Хаустов  
2018 г.

## График

Зависимости температуры в подающем  
и обратном трубопроводах от наружной температуры



t1- температура в подающем трубопроводе

t2- температура в обратном трубопроводе

t наруж. воздуха	-38	-37	-36	-35	-34	-33	-32	-31	-30	-29	-28	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15
t1	95,0	94,0	92,9	91,8	90,7	89,6	88,5	87,4	86,3	85,1	84,0	82,9	81,8	80,7	79,5	78,4	77,3	76,2	75,1	73,7	72,6	71,5	70,4	69,3
t2	70,0	69,4	68,7	68,1	67,4	66,0	66,0	65,4	64,8	64,1	63,4	62,7	62,0	61,3	60,7	60,0	59,3	58,6	57,9	57,1	56,3	55,6	54,9	54,2

t наруж. воздуха	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10
t1	95,0	94,0	92,9	91,8	90,7	89,6	88,5	87,4	86,3	85,1	84,0	82,9	81,8	80,7	79,5	78,4	77,3	76,2	75,1	73,7	72,6	71,5	70,4	69,3	68,3
t2	70,0	69,4	68,7	68,1	67,4	66,0	66,0	65,4	64,8	64,1	63,4	62,7	62,0	61,3	60,7	60,0	59,3	58,6	57,9	57,1	56,3	55,6	54,9	54,2	53,0